



Kennzeichnung des  
Herstellers

备注:

- 材料 C 120, 材料参数应符合 IEC 672-1 至 3 的要求
- 绝缘体上棕色釉
- 一般公差大致符合 DIN 40680 标准第 1 和第 2 部分的要求
- 检验方法和验收标准按 IEC 383-1 标准
- 总重: 4.3 kg

**Bemerkung:**

- Werkstoffkennwerte nach IEC 672-1 bis -3
- Isolierkörper braun glasiert (RAL 8016)
- Allgointoleranzen nach DIN 40680
- Teil 1-2 grob
- Prüfverfahren und Annahmekriterien nach IEC 383-1
- Gesamtgewicht: 4,3 kg

\* Vollkommen kantenloser  
Übergang  
unglasiert

\* 号标记的地方, 过渡要完全没有棱角  
—— 标记的地方, 不上釉  
所有棱边都要没有毛刺

| DIN 3141<br>Reihe 2 | 1998<br>Beord. | Datum  | Name | Allgemeintoleranz<br>ISO 2768 - m | Alle Kanten<br>gratfrei |
|---------------------|----------------|--------|------|-----------------------------------|-------------------------|
| DIN 150<br>1302     | ✓              | 16.01. |      | ✓ Rz 25                           | ✓ Rz 1                  |
|                     | ✓ Rz 100       |        |      | ✓ Rz 6.3                          |                         |
|                     |                |        |      | ✓ Rz 1                            |                         |

莫克公司 1008 项目

VAK / VHk 陶瓷绝缘子

年订货量: 200 件, 每次订货 100 件

Ident.-Nr.: 10002220

Zaichnungs-Nr.:

314-72-060115/0

Isolierkörper für  
Keramisolator VAK/VHK

| Freigabe   |         |
|------------|---------|
| Datum      | Name    |
| 25.02.2003 | heimann |

Zugeln: Unser: .

Ers.-Tör: Ers.-d.: